

## 様式第3-2号

## 削減計画実施状況報告書（内容）

事業所名	イトーヨーカドー柏店
事業所の所在地	柏市柏2-15
事業所の主たる業種及び事業概要	百貨店
報告期間	令和3年度分
温室効果ガス排出量報告	<p>◎基準年度 1466 t-CO<sub>2</sub> (平成30年度)</p> <p>◎当該年度 1398 t-CO<sub>2</sub> (内訳は別紙1)</p> <p>◎対基準年度削減量 68 t-CO<sub>2</sub></p> <p>◎対基準年度削減率 4.6 %削減</p> <p>◎目標年度 1422 t-CO<sub>2</sub> (令和3年度)</p>
温室効果ガス削減実施内容 (増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する)	<p>○計画書策定時の運用対策の実施(計画期間内に共通実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・照明点灯不要時間のこまめな消灯</li> <li>・照明照度の適正管理</li> <li>・給排気ファン運転時間の見直し</li> <li>・空調設定温度の適正管理</li> <li>・空調外気導入量の適正管理</li> </ul> <p>当該年度も過年度と同様に、計画書策定時の運用対策を遵守しました。また、当該年度は店内ウォールウォッシャー、バックルーム照明、階段照明の蛍光灯をLEDに更新しました。（当期間の電気事業者排出係数で約18t-CO<sub>2</sub>/年の削減推計）当該年度の排出量実績としては、前年度に引き新型コロナウィルス感染拡大防止への配慮から、換気重視での稼働となり、冷暖房負荷が増大したことによる電力、都市ガス共に増加要因となりましたが、年間営業時間が基準年度に対して約200時間短縮され、電気の使用量が基準年度比5.3%減少、都市ガス使用量は上記の増要因により0.8%増加の結果となりました。</p> <p>なお、当該事業所においては、当期間の計画策定時の電気事業者排出係数による基準年度排出量では、1,500t-CO<sub>2</sub>未満の特定排出者以外の事業者の位置付けですが、前計画期間の係数による最終年度の排出量が1,500t-CO<sub>2</sub>以上であったため報告を継続しております。</p>