



増尾4丁目付近のマンホールから汚水があふれる事故が発生した件について

1月10日(火)12時頃から、増尾4丁目20番地および21番地付近のマンホールから汚水があふれる事故が発生したため、以下のとおり報告します。

1 日時

発生:令和5年1月10日(火)12時30分頃

解消:令和5年1月10日(火)21時15分

2 場所

増尾4丁目20番地および21番地付近

3 被害状況

- ・マンホールから道路への汚水のあふれ:4箇所
- ・宅地内汚水枦からのあふれや、汚水の滞留:11軒
- ・電話等の問い合わせ件数:5件

4 原因

上下水道局下水道工務課が発注した『公共下水道施設耐震化工事(その1)』を行うため、下水本管を一時的に閉じて、汚水をポンプで迂回させていたところ、ポンプ部に不具合が発生し、汚水を送水しきれなくなり、施工部上流箇所で、汚水があふれる事故が発生したものの。

5 広報活動

本施工部の上流にあたる、増尾地域等に、広報車、ホームページ、ツイッター、かしわメール配信サービスで排水を控えてもらうよう、広報活動を行いました。

6 今後の対応

- ・被害調査、道路清掃及び消毒作業等を行います。
- ・本件事故の原因究明を進め、再発防止に努めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

柏市上下水道局下水道工務課

電話 04-7167-1429 / FAX 04-7167-1165