

10月25日に発生した、停電に伴う第六水源地給水区域での水道の水圧低下について（報告）

10月25日（水）、停電に伴う第六水源地給水区域（※）での水道の水圧低下により、一部の区域のお客様には水が出にくかったり、出なくなった状況が発生しました。

（※）給水区域は、西原からあけぼのにかけての柏市北西部地域

1 発生日時

令和5年10月25日（水曜日）20時57分から21時27分頃まで

2 水道の水圧低下の原因

上下水道局第六水源地において、停電の影響により自家発電に切り替わりましたが、配水ポンプの不具合（吐出弁の開度不足等）によって水道の水圧低下が発生しました。

配水ポンプの不具合の原因については調査中です。

