

## 「青少年センター解体等工事」に係る住民説明会 質疑応答（1月14日開催分）

**Q** 解体工事をする際、完全には粉じんの発生を抑えられないと考えますが、どのような対策を取られますか？また、工事中、家の洗濯物などは干せなくなりますか。

**A** 粉じんが出るコンクリート等の破碎時は散水しながら作業を行います。また、解体の際には、風向きに十分留意したうえで作業を行う予定です。（施工者の）過去の同種の工事では、目に見える状態で埃が飛んだことはないですが、当日の風向きや天候によっては作業を中止したり、他の作業に切り替える等の対応も考えています。洗濯物については通常どおり干していただけるものと考えています。

**Q** アスベストの飛散防止について、どのような対策を取られますか？

**A** アスベストの除去時は、建物を養生し覆いますので、外に漏れることはほとんどございません。また、処分に当たっても、二重に梱包したうえで、保管所を設けて保管する予定であり、外部に漏れることはないものと考えていますので、ご安心していただければと思います。

**Q** 粉じんやアスベストの状況などについて、モニタリングなどを行う予定はありますか。

**A** アスベスト等については現時点では計測器をつける予定はございません。なお、工事で発生する振動・騒音については、計測器を出入りするゲート付近に設置して、外部からでも確認できるようにする予定です。

**Q** 工事に関する問い合わせはどちらに行えばよいでしょうか？

**A** 資料に掲載している（施工業者の）電話番号にお問い合わせいただくか、工事現場に仮設事務所を設けますので、そちらに直接お越しいただき、お問い合わせいただくことも可能です。

**Q** 今後は、グラウンドや十余二北庚塚緑地の遊具などで子どもが遊べなくなってしまうでしょうか？

**A** 申し訳ありませんが、工事期間中は、安全確保の観点から利用ができなくなります。なお、新施設の開設後は、改めてグラウンドが利用できるほか、新たに遊具等を備えたプレイパークエリアを設置し、子どもたちが遊びに来られる環境としていく予定です。

**Q** 現在、遊具がある場所は駐車場になるのでしょうか？また、既存の遊具はどうなるのでしょうか？

**A** 緑地の一部は駐車場として活用する予定です。既存の遊具については、撤去予定ですが、一部は移設して改めて使用する予定です。プレイパークには、新たな遊具を設置する予定です。

**Q** 新施設の開設後、敷地内入口に門扉などを設置しますか。また、子どもたちはこれまでどおり自由に遊びに来られますか？

**A** 門扉は設置しますが、夜間などを除いて開放する予定です。開放している日中の時間帯については、子どもたちも自由に遊びに来られます。

- Q 解体工事期間中、工事車両の出入りゲートは午前8時以降に開けるという理解で良いでしょうか？また、その場合、8時前に工事車両が周辺の道路上で待機することはないでしょうか？
- A 工事車両が8時前に近隣の路上で待機することはありません。ゲート開放後につきましても、各車両の出入りについて時間調整を行い、侵入待ちで道路に待機することのないようにします。また、日中は、誘導員を入口付近に配置し、安全配慮に努めます。
- Q 解体工事期間中、午前8時前には車両の出入りは全くないと考えてよいでしょうか？
- A 現場で働く職員が通勤のために、工事現場内に入る可能性はございます。
- Q 今回の説明会に参加できなかった近隣にお住まいの方々、事業者に対してはどのようなご対応をされますか。
- A 敷地に隣接するの方々には、本日の資料をポスティング等でお配りするほか、資料は後日柏市のホームページでも公開する予定です。また、一部のお住まいの方に関しましては、事前にお話等をさせていただいています。問い合わせ等がございましたら随時対応いたします。

《表示》

Q = 質問 A = 回答