

No.	資料名	頁	該当箇所	内容	回答
1	募集要領	3	4参加意思表明及び応募関係書類の提出(5)ア	配布資料が対象校と異なるため、不足している資料をいただきたい。	西原小及び旭東小については、資料が一部不足しているため、提供ができません。
2	募集要領	5	7企画提案書の提出(1)(5)	工期中、維持管理中に資機材の高騰、労務費の値上げがあった場合、物価スライドが適用されるということによろしいでしょうか。	業務見積り上限金額には、施工、維持管理期間中における物価・労務費の値上げ分を見込んでおりますが、想定外の著しい物価・労務費の変動が生じた場合には、協議により契約額を変更する場合があります。
3	要求水準書	10	4 設計図等の提出	設計の構造計算とは室外機基礎の耐震計算ということで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書	13	2基本事項(5)	建物の建設年代から建材にアスベストが含有していることは確定のため、また、契約後から夏季休暇まで給食室稼働中に建材の切断、穴明け、採取、分析調査を行うことは不可能と考え、これらを行わず見なしで石綿事前調査結果報告システムへ登録をしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	要求水準書	14	4 実施体制(2)イ	「一級施工管理技士の資格を有すること（管工事または電気工事）」とありますが本事業は建設業法に則ると空調および電気設備工事となりますので本工事に一級管工事施工管理技士および一級電気工事施工管理技士を専任でそれぞれ1名以上配置しなければならないということで宜しいでしょうか。	施工業務責任者の配置は柏市と受注者との間に定めるものであり、建設業法に定めがあるものではないため、いずれか1名以上の配置で問題ありません。
6	要求水準書	19	5 提出書類(3)	維持管理中の使用実績報告書についてエネルギー量及び運転時間はガス方式の場合は消費ガス量、電気方式の場合は電力消費量ということでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	要求水準書	19	5提出書類(3)	「エネルギー量及び運転時間」については室内機と室外機のどちらで計測すれば宜しいでしょうか。	エネルギー量は、室内機と室外機の合計とします。運転時間は、室内機の運転時間を計測してください。
8	その他	—	—	今回の対象校について、特定施設の届出の提出は行っておりませんでしょうか。 また、行っている場合は早急に写しをいただきたい。	特定施設の届出を行っております。 なお、届出書の写しは、契約締結後に提示が可能です。
9	その他	—	—	現場見学会で2校の調査を行いました。夏期休暇中の室内工事に間に合わないと判断したため、5月初旬から一部の学校の現場調査を行わせて頂きたい。	衛生管理の都合上、建物への入室はできません。給食施設の外部からの確認を認めます。 参加者宛にメールで送付する「現地確認について（柏市立小中学校給食施設空調設備貸借業務）」及び「現地確認日程表」に従ってください。
10	その他	—	—	夏期休暇中の室内工事に間に合わないと判断したため、全校の既設建築・電気・機械設備面を5月初旬に提示頂きたい。	竣工図（データ）を電子メールにて提供いたします。
11	その他	—	—	応札時に内訳書の添付はなしで宜しいでしょうか。	内訳書の添付は必要です。※募集要領5ページ「7企画提案書の提出 ア提出書類」に記載のとおり。
12	その他	—	—	本契約においてリース会社が受託し、又は請け負うことが建設業法に抵触する可能性がある業務を含んでいる場合は、リース会社は工事会社とグループを組んでこれを受託し、当該工事会社を工事業務にあたらせるとともに、当該グループの代表としてリース会社が本契約を締結するという認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。