「（仮称）柏市こども・若者相談センター建築工事」に係る住民説明会 質疑応答（11月3日開催分）

- Q** 工事の際の鉄板敷について、現在の土木工事でも行っているが、振動や埃がすごい時があるので、なるべく、埃が立たないようにやってほしい。
- A** 埃については、鉄板に付着して乾いた砂や泥が作業で舞い上がったりすることもあるので、鉄板を含めて工事現場内では常に清潔に保ちながら進めていくよう、作業員に指示してまいります。
また、鉄板敷にあたっては、いきなり重機で落とすのではなく、ワイヤーで吊って、下にはめ物をしたうえで置いていく形をとりますので、土木工事の際の手法より影響は少なくなるのではないかと考えています。
- Q** 土木工事の際も注意したら、それ以降は振動等はそれほどしなくなったので、この件についてはしっかりと引き継いでほしい。
- A** 作業員への教育を徹底してまいります。
- Q** 土木工事の際のお知らせでは、グラウンドの東側部分では、樹木の撤去や植栽、防球ネットの撤去・更新のみが記載されているが、現在、排水溝もできているようだが？
- A** 溝のようにになっている部分は、排水溝ではなく、場所によってグラウンドの高さが異なるため、地盤調整を行ったものです。
- Q** 建物の高さや日影になる部分っていうのは前に説明いただいた時から変更はありませんか？
- A** 建物の高さ自体には特に変更はありません。ただし、地盤面が当初の計測から差異が生じたりする場合も考えられ、その際は地盤面からの高さで高低差が多少出てくる場合がありますので、その点をご承知おきください。
- Q** 杭工事は、杭を打つのではなくて、穴を開けたところに入れていくという形でしょうか？また、その場合、振動はないと考えてよいでしょうか？
- A** 今回の工法は、地面にスクリー状のドリルで穴を最初に開けたうえで、杭を沈めていくようなイメージとなります。振動については、機械が動くため、全くないわけではありませんが、解体の時のような建物を壊す際の振動とは異なるものと考えています。

《表示》

Q = 質問 A = 回答