

削減計画実施状況報告書（内容）

事業所名	イトーヨーカドー柏店
事業所の所在地	柏市柏2-15
事業所の主たる業種及び事業概要	百貨店
報告期間	平成 30 年度分
温室効果ガス排出量報告	<p>◎基準年度 <u>1487</u> t-CO2 (27年度)</p> <p>◎当該年度 <u>1561</u> t-CO2 (内訳は別紙1)</p> <p>◎対基準年削減量 <u>74</u> t-CO2</p> <p>◎削減率 <u>5.0</u> %増加</p> <p>◎目標年度 <u>1442</u> t-CO2 (30年度)</p>
温室効果ガス削減実施内容 (増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する)	<p>○計画書策定時の運用対策の実施(計画期間内に共通実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明点灯不要時間のこまめな消灯 ・照明照度の適正管理 ・給排気ファン運転時間の見直し ・空調設定温度の適正管理 ・空調外気導入量の適正管理 <p>当該年度も過年度と同様に、計画書策定時の運用対策を遵守しました。また、当該年度内に新規の設備導入対策等は実施出来ませんでした。基準年度に対し、当該年度の排出量が増加となった要因としては、夏季の猛暑の影響により冷房負荷の増大、同様に生鮮冷凍機等の業務用機器の負荷の増大、基準年度に比べ夜間工事に伴う夜間照明の点灯日数が増加したことが要因となります。</p> <p>また、前計画期間(平成25～27年度)では、LED照明の導入や空調熱源機器の更新等の設備導入を実施し、基準年度に対して18.5%削減と、目標を大幅に上回る削減率となっておりますが、当該計画期間では大規模な設備導入対策の実施はありませんでした。</p>